



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00592/22

Серия **RU** № **0369136**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты [pojtest@vniipo.ru](mailto:pojtest@vniipo.ru)

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА»,

место нахождения 127410, РОССИЯ, Г. МОСКВА, Ш. АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II КОМ. 1, ОГРН 1117746409208, телефон +7 812 458 04 28, e-mail: [info@ogneza.com](mailto:info@ogneza.com), адрес места осуществления деятельности 195030, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 67, ЛИТЕРА АЖ

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА»,

место нахождения 127410, РОССИЯ, Г. МОСКВА, Ш. АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II КОМ. 1, ОГРН 1117746409208, телефон +7 812 458 04 28, e-mail: [info@ogneza.com](mailto:info@ogneza.com), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 195030, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 67, ЛИТЕРА АЖ

### ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: система огнезащитного покрытия для стальных конструкций в составе:

грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ- 021. Технические условия»;  
краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся «ОГНЕЗА-ВД-М» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 20.30.11-021-92450604-2018 (с изменением № 1) «Краски огнезащитные водно-дисперсионные вспучивающиеся «ОГНЕЗА-ВД». Технические условия»  
(см.Приложение № 0881238)  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы о сертификационных испытаниях № 1356-3.2-ОС-2022, № 1357-3.2-ОС-2022, № 1358-3.2-ОС-2022 выданы 01.06.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02. Акт о результатах анализа состояния производства № 16132/ 16133/ 16134 от 07.04.2022 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. (см.Приложение № 0881239)  
Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4, 6.1):  
5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 мин) при общей толщине сухого слоя покрытия не менее 1,7 мм,  
4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 мин) при общей толщине сухого слоя покрытия не менее 2,1 мм,  
3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 мин) при общей толщине сухого слоя покрытия не менее 4,01 мм.  
(см.Приложение № 0881238)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.06.2022 ПО 27.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Палеха Роман Викторович

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00592/22

Серия **RU** № **0881238**

### Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>1. Краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся «ОГНЕЗА-ВД-М» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 20.30.11-021-92450604-2018 (с изменением № 1) – суспензия функциональных наполнителей, антипиренов и пигментов в водной дисперсии полимера (сополимера) винилацетата с добавлением вспомогательных веществ (диспергирующих добавок, пеногасителей, загустителей и других); код ОКПД2 20.30.11.120; код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0;</p> <p>2. Грунт антикоррозионный ГФ-021 ГОСТ 25129-82 – суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ; код ОКПД2 20.30.12, код ТН ВЭД ЕАЭС 3208 10 900 0.</p>
<p>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</p>	<p>Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в «Инструкции по нанесению огнезащитной вспучивающейся краски «ОГНЕЗА-ВД-М» ТУ 20.30.11-021-92450604-2018 с изм. 1» от 21.02.2020 с изменением от 23.03.2022 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕЗА»;</p> <p>ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ- 021. Технические условия».</p>
<p>Проведенные исследования (испытания) и измерения</p>	<p>При испытаниях на стальных колоннах двутаврового сечения (двутавр № 20Б1 с приведенной толщиной металла 3,4 мм) покрытия из огнезащитной водно-дисперсионной вспучивающейся краски «ОГНЕЗА-ВД-М» ТУ 20.30.11-021-92450604-2018 (с изменением № 1), нанесенной на грунтовку ГФ-021 ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм, огнезащитная эффективность средства огнезащиты составила:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при общей толщине сухого слоя покрытия 1,7 мм (расход огнезащитного состава по данным изготовителя - 2,89 кг/м<sup>2</sup> при толщине сухого слоя покрытия 1,7 мм без учета технологических потерь) - 47 мин, что соответствует 5-й группе огнезащитной эффективности (пункт 5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009);</li> <li>- при общей толщине сухого слоя покрытия 2,1 мм (расход огнезащитного состава по данным изготовителя - 3,57 кг/м<sup>2</sup> при толщине сухого слоя покрытия 2,1 мм без учета технологических потерь) - 63 мин, что соответствует 4-й группе огнезащитной эффективности (пункт 5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009);</li> <li>- при общей толщине сухого слоя покрытия 4,01 мм (расход огнезащитного состава по данным изготовителя - 6,8 кг/м<sup>2</sup> при толщине сухого слоя покрытия 4,01 мм без учета технологических потерь) - 92 мин, что соответствует 3-й группе огнезащитной эффективности (пункт 5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009).</li> </ul>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*М.П.*  
(подпись)

Мизина Елена Николаевна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*М.П.*  
(подпись)



Палеха Роман Викторович  
(ф.и.о.)

